

**รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบผลิตกระแสไฟฟ้า
๑๒๕๐ KVA ยี่ห้อ Caterpillar รุ่น ๓๕๑๒ จำนวน ๒ เครื่อง**

๑. บริษัทฯ จะต้องดำเนินการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบผลิตกระแสไฟฟ้า ภายใต้ระยะเวลาสัญญาการบำรุงรักษา เพื่อให้อุปกรณ์ต่าง ๆ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้งานได้ตามเดิม ซึ่งการบริการนี้ รวมทั้งค่าใช้อะไหล่และค่าแรงงานทั้งหมด ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการซ่อมแซมอุปกรณ์ที่เสียหรือขัดข้อง อันเนื่องมาจากการใช้งานในลักษณะปกติ
๒. บริษัทฯ จะต้องจัดให้มีการบริการบำรุงรักษา (Preventive Maintenance) ระบบผลิตกระแสไฟฟ้า อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง รวมถึงการทำความสะอาดและซ่อมแซมแก้ไขระบบผลิตกระแสไฟฟ้าให้พร้อมที่จะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา
๓. เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการซ่อมแซมบำรุงรักษา บริษัทฯ จะต้องทำการคัดเลือกมาเป็นอย่างดี ในการบริการซ่อมแซมบำรุงรักษาที่บริษัทฯ ได้ให้การบริการนั้นเป็นการบำรุงรักษาทางด้าน Hardware
๔. บริษัทฯ จัดเตรียมอะไหล่ และอุปกรณ์สำรอง พร้อมใช้งาน (Spare Part) ได้จัดเตรียมอะไหล่และอุปกรณ์สำรอง พร้อมใช้งานเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่า ๕% อย่างสม่ำเสมอของจำนวนอุปกรณ์ทั้งหมดที่อยู่ในการบำรุงรักษา
๕. หากระบบผลิตกระแสไฟฟ้า เกิดความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานปกติ บริษัทฯ จะต้องดำเนินการแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดังเดิม โดยเจ้าหน้าที่จะต้องเข้าไปดำเนินการภายในระยะเวลาไม่เกิน ๓ ชั่วโมง นับแต่เวลาที่ได้รับความบกพร่อง

ขั้นตอนการบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

๑. DIESEL GENERATOR

การบำรุงรักษา (PM)

๑. ตรวจสอบสภาพเครื่องทั่วไป เพื่อดูความเรียบร้อยของเครื่อง
๒. ตรวจสอบน้ำมันเครื่อง และน้ำมันดีเซลให้อยู่ในระดับปกติ
๓. ตรวจสอบน้ำในหม้อน้ำให้ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ
๔. ตรวจสอบและทำความสะอาดไส้กรองอากาศ
๕. ตรวจสอบแบตเตอรี่ ขั้วแบตเตอรี่และน้ำกลั่น
๖. ทดสอบการทำงานของเครื่อง

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาราคา

- ใช้เกณฑ์ราคา โดยพิจารณาจากราคารวม (ราคาต่ำสุด)



(นางสาวนารี เพียงตา)



(นางชนิกานต์ โภชนะสมบัติ)



(นางสาวพิกุล แสงนาคน)